



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № сш-48 18.02.2015

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Школы
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82, корп. 4
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка Да \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)  
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
 краткое наименование МАОУ СШ №48 г.Липецка
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82, корп. 4
- 1.8 Основание для пользования объектом
- 1.9 Форма собственности муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность г.Липецк
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города Липецка
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг
- 2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность:  
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) \_\_\_\_\_ вместимость \_\_\_\_\_ пропускная способность \_\_\_\_\_
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Путь к зданию проходит по асфальтированной пешеходной дорожке.  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 200 м.  
 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 8 мин.  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки:
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: \_\_\_\_\_  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН       | ДУ  |
|       | в том числе инвалиды:               | ДУ  |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения                        | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха                         | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития          | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № л/п | Основные структурно-функциональные зоны    | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию           | ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)   |
| 2     | Вход в здание                              | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)  |
| 3     | Пути движения внутри здания                | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)  |
| 4     | Зона целевого назначения                   | ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения          | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)  |
| 6     | Средства информации и телекоммуникации     | ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)  |
| 7     | Помещения для питания                      | ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 8     | Прочие помещения                           | ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 9     | Пути движения внутри здания                | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)  |
| 10    | Зона целевого назначения                   | ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 11    | Санитарно-гигиенические помещения          | ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)   |
| 12    | Средства информации и телекоммуникации     | ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)  |
| 13    | Помещения культурно-массового обслуживания | ДП-И(К), ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 14    | Пути движения внутри здания                | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)  |
| 15    | Зона целевого назначения                   | ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 16    | Санитарно-гигиенические помещения          | ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)   |
| 17    | Средства информации и телекоммуникации     | ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)  |
| 18    | Пути движения внутри здания                | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)  |
| 19    | Зона целевого назначения                   | ДП-И(О), ДЧ-И(К, Г), ДУ-И(С, У)                                       |
| 20    | Средства информации и телекоммуникации     | ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,Г), ДЧ-У(С,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ л/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|--------|---|---|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию                | <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; места отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; указатели направления движения - установить указатели</p>   |
| 2      | Вход в здание                                   | <p>Этаж 1: Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -&gt; Высота площадки -&gt; Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам;</p> <p>Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -&gt; Нескользящее покрытие - установить Нескользящее покрытие;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt; Одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Нескользящее покрытие - установить Нескользящее покрытие;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам;</p> <p>Этаж 1: Пандус переносной - оборудовать переносным пандусом;</p> <p>Этаж 1: Тамбур -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Тамбур -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.</p> |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | Пути движения внутри здания | <p>Этаж 2: Коридор/холл -&gt; Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>Этаж 2: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Наличие внутренних пандусов - предусмотреть наличие внутренних пандусов или подъёмника для инвалидов;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Поручни с двух сторон - оборудовать поручни с двух сторон с горизонтальным завершением не менее 30 см;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - установить тактильную полосу;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Поручни с двух сторон - оборудовать поручни с двух сторон с горизонтальным завершением не менее 30 см;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - установить тактильную полосу;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Наличие внутренних пандусов - предусмотреть наличие внутренних пандусов или подъёмника для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Коридор/холл -&gt; Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>Этаж 1: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 3: Коридор/холл -&gt; Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>Этаж 3: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Наличие внутренних пандусов - предусмотреть наличие внутренних пандусов или подъёмника для инвалидов;</p> <p>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Поручни с двух сторон - оборудовать поручни с двух сторон с горизонтальным завершением не менее 30 см;</p> <p>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - установить тактильную полосу;</p> <p>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 4: Коридор/холл -&gt; Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>Этаж 4: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Наличие внутренних пандусов - предусмотреть наличие внутренних пандусов или подъёмника для инвалидов;</p> <p>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Поручни с двух сторон - оборудовать поручни с двух сторон с горизонтальным завершением не менее 30 см;</p> <p>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - установить тактильную полосу;</p> <p>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> |
| 4 | Зона целевого назначения    | <p>Этаж 2: Обслуживание в кабинете -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 3: Обслуживание в кабинете -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 4: Обслуживание в кабинете -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 4: Обслуживание в кабинете -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 4: Обслуживание в кабинете -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.</p>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения          | <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения;</p> <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов;</p> <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень - установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень - установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 3: Санузел отдельный -&gt; Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения;</p> <p>Этаж 3: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов;</p> <p>Этаж 3: Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень - установить опорные поручни</p>   |
| 6  | Средства информации и телекоммуникации     | <p>Этажи 1,2,3,4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Надписи -&gt; высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Надписи -&gt; размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 160 см.;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Указатели, пиктограммы - установить указатели и пиктограммы;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещения малогабаритными аудио-визуальными справочными системами;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Речевые информаторы и маяки - оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать помещение световыми текстовыми табло;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) - оборудовать помещение таксофоном;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) - оборудовать помещение таксофоном;</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Телефоны и таксофоны -&gt; Текстофоны (текстовые телефоны) - оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном);</p> <p>Этажи 1,2,3,4: Телефоны и таксофоны -&gt; Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>  |
| 7  | Помещения для питания                      |   |
| 8  | Помещения культурно-массового обслуживания | <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)</p>  |
| 9  | Прочие помещения                           | <p>Этаж 1: Прочие помещения -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.</p>  |
| 10 | Все зоны и участки                         | <p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, оборудовать переносным пандусом;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения, предусмотреть наличие тактильной полосы, осуществить контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть наличие внутренних пандусов или подъемника для инвалидов, оборудовать поручни с двух сторон с горизонтальным завершением не менее 30 см, установить тактильную полосу, оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить знак доступности помещения, оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками, оборудовать</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>справочными системами, оборудовать помещение речевыми информационными терминалами, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации, оборудовать помещение тасофоном, оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см. Необходимо оборудовать здание подъемным устройством для организации доступности всех этажей ОСИ.</p> |
|--|--|---|

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ  
в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его)*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

*(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- |                                      |                         |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Анкеты (информации об объекте):   | от <u>16.02.2015</u>    |                      |
| 2. Акта обследования объекта: № акта | <u>сш-48 18.02.2015</u> | от <u>16.02.2015</u> |
| 3. Решения Комиссии:                 |                         | от                   |

Паспортизация проведена  
ООО «Промопарк»  
Директор



Курбатов В.Г.